

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്തചോദ്യം  
നം. 3629

20/06/2019 തെ മറുപടി  
നല്ലേണ്ടത്.

കായംകുളം താലുക്കായുപത്രിയിൽ സി.ടി. സൂർ യുണിറ്റം പവർ ലോൺഡിയും

	ചോദ്യം	ഉത്തരം
	ശ്രീമതി. യു. പ്രതീര	ശ്രീമതി .കെ.കെ. ശ്രീലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യ നീതിയും വനിത - ശിശ്വവികസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	കായംകുളം താലുക്കായുപത്രിയിൽ സി.ടി. സൂർ യുണിറ്റ്, പവർ ലോൺഡി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന തിനായി ഇലക്കിക്കൽ സബ് സ്കൂൾഷൻ, ഭാർ സ്കോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയതിലേള്ള് പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഇലക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരം 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2018-2019 ലെ കായംകുളം നഗരസഭയുടെ പ്രോജക്ട് പ്രകാരം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി അനവബിച്ച നൽകിയത്. ടി 30 ലക്ഷം രൂപ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഇലക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് തുകയായ 18 ലക്ഷം രൂപ 2019-2020 നഗരസഭ പ്രോജക്ടിൽ സ്കീൽ ഓവർ ആയി അനവബിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി തുക പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി ഫോ കൈമാറുന്ന മുൻ്ന് ഇലക്കിക്കൽ വർക്ക് പുർത്തൊക്കെ സി.ടി സൂർണ്ണം. പ്രൂർ ലോൺഡിയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.	

  
സൗക്ഷ്മൻ ഓഫീസർ