

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
 ചോദ്യം നമ്പർ: 1044

10.06.2019-ലെ മറുപടി

കടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതി

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ആര്യമുൻ. പി. അയീഷാ പോറ്റി	കെ.കുഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര, നെട്ടുവള്ളൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടുന്ന കടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയിരുന്നോ;	(എ) അതെ
(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ തുറവാവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഉത്തരവാദന ഘടകങ്ങളുടെ തുറവാവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്രമീകരിക്കാനുള്ള വിലേജിൽ, കല്ലടയാറിലെ തൈക്കാവി ക്കടവിലാണ് കിണർ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്നും 5.50 കിലോ മീറ്റർ അക്കലെയുള്ള ഏറണാക്കളം ജംഗ്ഷനിലെ ശുഖീകരണശാലയുടെ ശേഷി പ്രതിഭിന്നം 16 ദശലക്ഷം ലിറ്ററാണ്. ഉഗ്രൻ കന്നിലും എസ്.ജി. കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലും മുട്ടുാർ കന്നിലും അവലും കന്നിലും പുല്ലാമലയിലും കുറുപ്പുള്ളതം ആനയത്തും മുടയൻ കന്നിലും നെട്ടുവള്ളൽരിലും ജലസംരക്ഷിക്കൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  
 സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ