

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രതാന്വതാം സമേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ.2164

11/03/2020-ൽ മറ്റപടിക്ക്

വൈദ്യത കമ്പികൾ പൊട്ടിവിണ്ട് അപകടങ്ങൾ

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറ്റപടി</u>
	ശ്രീ.പി.കെ.അബ്ദു റബ്ബ് ,, കെ.എം.ഷാജി ,, എം.സി.കമറുദ്ദീൻ ,, സി.മജുട്ടി		ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വൈദ്യത കമ്പികൾ പൊട്ടിവിണ്ട് അരുളകൾ മരണപ്പെടുന്ന വസ്തുത സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	വൈദ്യത കമ്പികൾ പൊട്ടി വീണ്ട് ഷ്യാക്രേറ്റ് മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണന യിലുണ്ടോ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?	(ബി)	ഉണ്ട്. താഴെ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ പൂരോഗമിച്ച് വരുന്നു. SMART-MCCB എന്ന ഉപകരണം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് വിലയിൽക്കൂട്ടുന്നതിന് വൈദ്യതി ബോർഡ് ഉത്തരവാക്കുയും നടക്കമങ്ങാട് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ നടപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനം ഫീൽഡിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തുടാതെ, കെ.എസ്.ആർ.എൽ.-ലെ എഞ്ചിനീയർമാരും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര എജേജൻസികളും വികസിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ പ്രാരംഭേച്ചതിലാണ്.

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ

V