

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ഫോറ്റും നമ്പർ 632

2-11-2016 -ൽ മറ്റപടിക്ക്

വൈദ്യതി പ്രസരണ നഷ്ടം കരയ്ക്കാൻ നടപടി

	<u>ചോദ്യം</u>	<u>ഉത്തരം</u>
	<p>ശ്രീ. ശ്രീ.സി.എഫ്.തോമസ് :  ശ്രീ. രോഷീ അഗസ്റ്റിൻ :  ശ്രീ. മോൺസ് ജോസഫ് :  ധോ.എൻ. ജയരാജ് :</p>	<p>ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ  (വൈദ്യതിയും ദേവസ്വരൂപം വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>റസ്റ്റർ തോട്ടങ്ങളിലുടെയും കൂഷി സമലങ്ങളിലുടെയും കടന്നപോക്കന വൈദ്യതി ലൈനകളിൽ മരച്ചില്ല കഴും മറ്റും തട്ടന്നതുല്ലാം വൈദ്യതി തടസ്സവും പ്രസരണ നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വൃക്ഷതമാക്കമോ;</p>	<p>(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഉപദ്രോക്തവാക്കൾക്കും വൈദ്യതിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനമാട്ടാക്കയുള്ള വൈദ്യതി വിതരണ ശുംഖലയിൽ ഓവർഹൈവ് ലൈനകളിലുടെയാണ് പ്രധാനമായും വൈദ്യതിയുടെ വിതരണം നടത്തി വരുന്നത്. പ്രസ്തുത വൈദ്യതി ലൈനകൾ തുടരല്ലോ ജനസാന്നദ്ധയേറിയ പ്രദേശ അള്ളിലുടെയും ഇടത്തിങ്ങീയ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുടെയും കടന്ന കൂഷിസമലങ്ങളിലുടെയുമാണ്. ലൈനകൾ വൈദ്യതിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യതി ലൈനകളിൽ സമലങ്ങളിലും വൈദ്യതി ലൈനകളിൽ മരച്ചില്ലകഴും മറ്റും തട്ടി നില്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മുലം ഉണ്ടാക്കാൻ വൈദ്യതിയായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യതി ലൈനകളിൽ മരച്ചില്ലകൾ തട്ടാൻ ഇടവരാത്ത വിധം നിശ്ചിത അകലത്തിൽ മരച്ചില്ലകൾ വെട്ടിമാറ്റാറുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ഇപ്രകാരമുള്ള വൈദ്യതി ലൈനകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത ലൈൻ കടന്നപോക്കന വസ്തുവിൽനിന്നും ഉടമ ചെലവ് വഹിക്കുന്നുമെന്ന വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടോ; ഉണ്ടക്കിൽ ഇത് സാധ്യാരണക്കാരന് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപിക്കുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;</p>	<p>(ബി) വൈദ്യതി ലൈനകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് സാധ്യാരണ ഗതിയിൽ മുണ്ടോക്താവ് വഹിക്കുന്നുമെന്ന രീതിയാണ് കെ. എസ്. ഇ. ബി. പിൻതുടയ്ക്കാത്. എന്നാൽ പുരയിടങ്ങളിലുടെ കടന്ന പോക്കന വൈദ്യതി ലൈനകൾ പരിപാലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അപകട സാമ്പൂതകഴും ഉണ്ടാക്കാൻ കണക്കിലെടുത്ത് സാക്ഷേത്രികമായി സാധ്യമുണ്ട്. പൊതുവഴിയിലുടെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ലൈൻ തുരക്കുമാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ലൈനകൾ പൊതു വഴിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കെ</p>

		<p>എസ് ഇ സി നടപടി എടുക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനസാന്നദ്ധതയും സമല ലഭ്യതയിലെ കരിവും കണക്കിലെടുത്തും, ഉപഭോക്തൃ സ്വാഗ്രഹിക്കണം സൗഖ്യിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയും ഒരു വസ്തുവിൽ തുടി കടന്ന പോകുന്ന ലൈറ്റുകൾ അതെ വസ്തുവിൽ മറ്റായ ഭാഗത്തെക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് (സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ) വസ്തുളമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ലേബൻ ചാർജ്ജ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ബോർഡ് ഉത്തരവ് ഇരകിയിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ ടി ലൈറ്റുകൾ തന്റെ വസ്തുവിൽ നിന്നും മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനാണ് മുണ്ഡോക്കതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന തെക്കിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്കളും ചെലവ് (ലേബൻ ചാർജ്ജ്, അധിക സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിലയും) മുണ്ഡോക്കതാവ് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>ഇപ്രകാരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് (സി)</p> <p>സാമ്പത്തിക സ്വഭാവിക്ക് വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന തീരും ലൈറ്റ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>തോട്ടങ്ങളിലും പുരയിടങ്ങളിലും തുടി കടന്ന പോകുന്ന വൈദ്യുത ലൈറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റുന്നത് ബോർഡിന് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തും. ആയത് താർഖ് വർദ്ധനയിലുടെ മറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കില്ല. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ സമയബന്ധിതമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച് വിതരണ ലൈറ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച നല്കുവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നല്കുന്നതാണ്. വിതരണ ശുംഖാശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സാധ്യമായ സമലങ്ങളിൽ പൊതുവഴികളിലേക്ക് ലൈറ്റുകൾ എടു എടുമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നാണ്.</p>

Kenneth

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ

C