

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.408

27/09/2016-ൽ മറുപടിക്ക്

കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്		ശ്രീ. കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം അടച്ച് പൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നതായ വിവരം ശരിയാണോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം അടച്ച് പൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നതായ വിവരം ശരിയല്ല.
(ബി)	എങ്കിൽ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	ബാധകമല്ല.
(സി)	നിലവിൽ ഇവിടെ വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനം നിറുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ; എന്ന് മുതലാണ് ഉൽപ്പാദനം നിറുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്; വിശദവിവരം നൽകുമോ?	(സി)	കായംകുളം നിലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത നിലയത്തിൽ നാഷണൽ റൂവർ ഇന്ത്യയാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ റൂവർ ഇന്ത്യയുടെ വില ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാകുകയും ചെയ്തിനാൽ ഈ നിലയത്തിൽ ഉദ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വില മറ്റു നിലയങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. ആയതിനാൽ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ