

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3161

18-10-2016 -ൽ മറുപടിക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിങ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്

ഉത്തരം

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

(വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ബഹു. മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ, കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്ത് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നടത്തിയ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിങ് ഇതുവരെ ചാർജ് ചെയ്യാത്ത വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) കാസർഗോഡ് മുൻസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്ത് 2005-2006 വർഷത്തിൽ എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് 5 കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ., പി.ടി.സി.സി. അനുമതി നൽകാത്തതിനാൽ 3.67 കിലോമീറ്റർ കേബിളുകൾ നാളിതു വരെ ചാർജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പി.ടി.സി.സി. അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയും വിവിധ ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ പി.ടി.സി.സി. അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനം ക്ഷമമല്ലാത്ത അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിങ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിങ്ങിന്റെ വിശദാംശം താഴെചേർക്കുന്നു.
I. കാസർഗോഡ് റൗണിൽ 3.67കിലോമീറ്റർ

1	ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാന്റ് 8 പോൾ സ്ട്രക്ചർ റൂ ബിന്ദു ആർക്കേഡ്	0.8 കിലോമീറ്റർ
2	വിക്ടോറിയ റൂ ആലുക്കാസ് ജവല്ലറി	0.4 കിലോമീറ്റർ
3	കരന്തക്കാട് റൂ കെ.ഡി.സി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ	0.6 കിലോമീറ്റർ
4	ആലുക്കാസ് ഡി.പി. റൂ ടി.ബി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ	0.35 കിലോമീറ്റർ
5	എം.ജി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ റൂ ഫോർട്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ	0.4 കിലോമീറ്റർ
6	ടി.ബി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ റൂ എം.ജി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ	0.42 കിലോമീറ്റർ
7	ഫോർട്ട് റോഡ് I ട്രാൻസ്ഫോർമർ റൂ ഫോർട്ട് റോഡ് II ട്രാൻസ്ഫോർമർ	0.6 കിലോമീറ്റർ
8	എൻ.എച്ച്. 17 റൂ റോഡൽ ആർക്കേഡ്	0.1 കിലോമീറ്റർ

II. കാഞ്ഞങ്ങാട് റൗണിൽ അലാമിപ്പള്ളി മുതൽ മൻസൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ 5.68 കിലോമീറ്റർ.

Kemalika

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

///