

പരിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.3162

18/10/2016-ൽ മറുപടികൾ

ഇലക്ട്രോൺഖാത്ത് പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അപകടാവസ്ഥ

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	പ്രാഹ.ആബിദ് ഇബ്രഹീം താഴ്വൻ		ശ്രീ. കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (വൈദ്യതിയും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് രോധുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺഖാത്ത് പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അപകടകരമാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സ്വത്തിനും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ചില പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതു മാത്രം അനേകം സ്ഥലം നടത്തുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സ്ഥിരമായി ഇലക്ട്രോൺഖാത്ത് പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അറ്റക്കറ്റ പണികൾ നടത്തുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതും കേടുപാട് സംഭവിച്ചതുമായ പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കേടുപാട് പരിഹരിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികളും അടിയന്തര പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കൂതുമായും സമയബന്ധിതമായും ചെയ്യുന്ന എന്ന രഘുവത്തുനാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ വിവരം പൊതുജന സഹകരണ തന്ത്രാട ശേഖരിക്കാനും കേടുപാട് പരിഹരിക്കുവാനും എത്രക്കിലും സംവിധാനം ഇലക്ട്രോൺഖാത്ത് പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ നിലവിലുണ്ടോ;	(സി)	അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഫോൺ വഴിയോ, നേരിട്ടോ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികൾ "1912" എന്ന നമ്പർ വഴി 24x7 പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ.എസ്.ഐ.എസ് "Call Centre" ലഭിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)	സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യതി പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ലൈലെയും ലൈനുകളിലേയും അറ്റക്കറ്റ പ്രണികൾ സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമോ; വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(ഡി)	അറ്റക്കറ്റപ്രണികൾ ആവശ്യമായ പോസ്റ്റ് കൗൺസിൽ/ലൈനുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഐ.എസ് ജീവനക്കാർ "Line Patrolling" നടത്തുകയും

		2	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടനാവ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു നാളു നടപടി സീകരിയ്ക്കും ചെയ്യുന്നതാണ്.
--	--	---	--



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ