

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3190

18-10-2016-ൽ മറുപടികൾ

**മഞ്ചേരി - നിലമ്പൂർ 66 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ  
ആയി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യൽ**

ചോദ്യം

**ശ്രീ.പി.വി. അൻവർ**

ഉത്തരം

**ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ**  
(വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മഞ്ചേരി - നിലമ്പൂർ 66 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലി, നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും എടക്കരയിലേയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള ലൈൻ ഡബിൾ സർക്യൂട്ടാക്കുന്ന ജോലി എന്നിവ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; അതിനുവേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കാമോ;

(എ) മഞ്ചേരി - നിലമ്പൂർ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്നതിനായി 66 കെ.വി. സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ 110 കെ.വി. ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആയി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷത്തെ സമയം ആവശ്യമാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി 78 ടവറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതും 23.3 കിലോമീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിൽ 19 ടവറുകൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ടവറുകളാണ്. നിലമ്പൂർ - ഇടക്കര ലൈൻ ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആയി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാകും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ബി) 66 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ ആയി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പവർകട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ബദൽ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?

(ബി) മേൽ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി 33 കെ.വി. വിതരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, 66 കെ.വി. കവേർഡ് കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണ സമയത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

*Kemalatha*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

4