

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 516

26.04.2017-ൽ മറുപടിക്ക്

ലോഡ് ഷെഡിംഗ്

| | <p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ.കെ.മുരളീധരൻ ശ്രീ.ഐ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ.സണ്ണി ജോസഫ് ശ്രീ.എ.പി. അനിൽ കുമാർ</p> | | <p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p> |
|------|--|------|---|
| (എ) | <p>സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ;</p> | (എ) | <p>ഇല്ല.</p> |
| (ബി) | <p>രൂക്ഷമായ വരൾച്ചമൂലം ജലസംഭരണികളിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് എപ്രകാരം ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> | (ബി) | <p>രൂക്ഷമായ വരൾച്ച കണക്കിലെടുത്ത് ജല വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം മുൻകൂട്ടി നിയന്ത്രിക്കുകയും പകരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങി എത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |
| (സി) | <p>സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്നും വൈദ്യുതി കൊണ്ടു വരുന്നതുൾപ്പടെ എന്തെല്ലാം ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുമോ?</p> | (സി) | <p>സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുവാനുള്ള വിവിധ കരാറുകളിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള വൈദ്യുതി കൊണ്ടു വരുന്നതിനായി കോറിഡോർ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പവർ ഗ്രിഡിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി 400 കെ.വി അരികോട് സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ചെലവിലേയ്ക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ 3 കോടി രൂപ പവർ ഗ്രിഡിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കേന്ദ്ര പവർ മന്ത്രാലയത്തിലും പവർ ഗ്രിഡിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി 2018 ലേയ്ക്ക് പണിപൂർത്തിയാക്കാൻ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന അംഗുൽ-ശ്രീകാകളം, വാർദ്ധ- നിസാമാബാദ് 765 കെ.വി ലൈനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ പവർ എക്സ്പോൺ വഴി ദിവസേന വില കുറവുള്ള സമയങ്ങളിൽ പരമാവധി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നുണ്ട്.</p> |
|--|--|---|

Hemalatha

,സെക്ഷൻ ഓഫീസർ