

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അംഗവാദ സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ 1912

04.05.2017-ൽ മറ്റപടിക്ക്

മരയുർത്തി സബ് സ്റ്റോഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. എസ്.രാജേന്ദ്രൻ :		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	ദേവികളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മരയുർത്തി സബ് സ്റ്റോഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിലവിൽക്കുന്നാണെന്നെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ദേവികളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മരയുർത്തി 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 17.03.2016 ലെ ഭരണാന്തരിക്കാനും കൂടാം സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ നൽകാനിരിക്കുന്ന ഭേദ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഗ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലൂള്ള ഒരു കേസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാകയാൽ കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനശേഷം മാത്രം കമ്പനിയുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ സബ് സ്റ്റോഷൻ ആരംഭിക്കാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളൂ.
(ബി)	ഉണ്ടാക്കിൽ അവ പരിഹരിയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്ഥികരിക്കുമോന്നു് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	കോടതി നടപടികൾക്ക് കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ മരയുർലേയ്ക്ക് 53 കി.മീ 33 കെ.വി ധാരിയിൽ സർക്കുട്ട് ലൈൻ നേരിട്ട് പള്ളിവാസൽ വൈദ്യതി നിലയത്തിൽ നിന്നും വലിച്ച് മരയുർ സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാന്തരിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ച് വരുമോ.
(സി)	ഇല്ലെങ്കിൽ സബ് സ്റ്റോഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	ബാധകമല്ല.

Hemalatha

സെക്രഡിൻ ഓഫീസർ
എ