

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2546

08/5/2017 -ലെ മറുപടി

കാളിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ


മാത്യു ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര, കാട്ടാക്കട താലൂക്കുകളിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കാളിപ്പാറ കുടിവെള്ളപദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പമ്പ് ഹൗസിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി പ്രസ്തുത പണി പൂർത്തിയാക്കി കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണുമോ?

(ബി) ഉണ്ട്. നിലവിൽ പമ്പ് ഹൗസിലേയ്ക്ക് വൈദ്യുതിയെത്തിക്കുന്നത് ഭൂഗർഭ കേബിൾ വഴിയല്ല. അതു കാരണം പലപ്പോഴും വൈദ്യുത തടസ്സവും, വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 4.56 കോടി രൂപ കെ.എസ്.ഇ.ബി-യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷനിംഗിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂഗർഭ കേബിളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ചില തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തി. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ