പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 3012 — 10-05-2017 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസിൽ തീർപ്പാകാത്ത എൻ.ഒ.സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ്സുകൾ

	ചോദ്യം **ശ്രീ.കെ.ദാസൻ**		മറുപടി **ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)**
എ)	ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് കമാന്റന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫീസിൽ തീർപ്പാവാതെ കിടക്കുന്ന എൻ. ഒ. സി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്ര കേസ്സുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നത് ജില്ല തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ;	എ)	കോട്ടയം - 1, എറണാകുളം - 5, കണ്ണൂർ - 1, തൃശ്ശൂർ - 9 എന്നിങ്ങനെ 16 കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.
ബി)	എൻ. ഒ. സി. നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത കേസ്സുകൾ ഓരോന്നിന്റെയും സ്വഭാവം വിശദമാക്കുമോ; ഇതിൽ നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ കാരണം എൻ.ഒ.സി. നിരാകരിച്ച കേസ്സുകൾ എത്രയുണ്ട്; ഇത്തരം കേസ്സുകളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. നിസാര കാരണങ്ങൾ മൂലം എൻ.ഒ.സി. നിരസിച്ചിട്ടില്ല. കേരള മുനിസിപ്പൽ / പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ്, നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് എന്നിവയിലെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപേക്ഷ കൾ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സി)	നിസ്സാര കേസ്സുകൾ ക്രമവത്ക്കരി ക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണന യിലുണ്ടോ?	സി)	നിസാര കാരണങ്ങളാൽ എൻ.ഒ.സി. അപേക്ഷകൾ നിരസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	കേസ് നമ്പർ	പരാതിക്കാരൻ	കേസ് വിവരങ്ങൾ
1	WP(C)No.2986/ 2010	ശ്രീ.പി.എ.ജിഹാസ്	ശ്രീ.പി.എ.ജിഹാസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയും എൻ.ഒ.സി. ലഭിക്കുന്നതിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും 21.03.2016 ലെ വിധിന്യായമനുസരിച്ച് അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് അപേക്ഷ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും നാളിതുവരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
2	WP(C)No.32491 /2014 & WP(C)No.24986 /2016	മെ.പീവീസ് പ്രോജക്ട് പ്രൈ. ലിമിറ്റഡ്.	40.60 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള അസംബ്ലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡ് പാർട്ട്-4 ടേബിൾ 23 നോട്ട് 12, കെ.എം.ബി.ആർ. റൂൾ 55 (8 എ) എന്നിവയിലെ ലംഘനം കാരണം എൻ.ഒ.സി. നിരസിച്ചു.
3	WP(C)No.34115 /2016	ടിക്കാർ ഒലീന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ	കെ.എം.ബി.ആർ. പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിലേക്കാവശ്യമായ വീതിയുള്ള ആക്സസ് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.
4	WP(C)No.39391 /2016	മെ.ട്രിനിറ്റി ആർക്കേഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്	കെ.എം.ബി.ആർ. റൂൾ 33, 116 എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിലേക്കാവശ്യമായ വീതിയുള്ള ആക്സസ് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു
5	WP(C)No.6722/ 2017	ശ്രീ.സി.രാമചന്ദ്രൻ	കെ.എം.ബി.ആർ. 116 & 117 പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിലേക്കാവശ്യമായ വീതിയുള്ള ആക്സസ് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാലും ആവശ്യമായ തുറസ്സായ സ്ഥലം സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാലും അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.
6	WP(C)No.7620/ 2017	മെ.ദേശായി ഹോംസ്	കെ.എം.ബി.ആർ. റൂൾ 33, 116 എന്നിവ പ്രകാരം കെട്ടിടത്തിലേക്കാവശ്യമായ വീതിയുള്ള ആക്സസ് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.
7	WP(C)No.13367 /2017	ശ്രീ.കട്ടൻ മുസ്തഫ	കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്റ്റെയർ കെയ്സ് സംബന്ധിച്ച കാരണത്താൽ എൻ.ഒ.സി. നിരസിച്ചു.

8	WP(C)No.17615 -U2015	ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39 പാലിക്കുന്നില്ല.
9	WP(C)No.22294 /2016	ശ്രീ.ജോ ലൂയിസ്	Clear motorable open space ന്റെ വീതി 5 മീറ്ററിൽ താഴെയാണ്. ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. നിലവിലുള്ള Staircase External ആയി പരിഗണിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
10	WP(C)No.22282 /2016	ശ്രീ.സിദ്ധി ലീയോ	Clear motorable open space ന്റെ വീതി 5 മീറ്ററിൽ താഴെയാണ്. ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. നിലവിലുള്ള Staircase External ആയി പരിഗണിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
11	WP(C)No.23298 /2016	മെ.കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പ്	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39 പാലിക്കുന്നില്ല.
12	WP(C)No.26253 /2016	ശ്രീ. എം. ആർ. ഫ്രാൻസിസ്	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39, 42 എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല.
13	WP(C)No.27199 /2016	ശ്രീ.ഔസേപ്പ് & അജി ജോസഫ്	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39, 42 എന്നിവ പാലിക്കുന്നില്ല.
14	WP(C)No.30350 /2016	ശ്രീമതി.സുബൈദ	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39 പാലിക്കുന്നില്ല, Gap of Baluster 10 CM നെക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
15	WP(C)No.34430 /2016	ശ്രീ.ഉമ്മർ ഫാറൂഖ്	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39 പാലിക്കുന്നില്ല.
16	WP(C)No.37032 /2016	ശ്രീമതി.ചന്ദ്രിക ഹർഷൻ	പണിത കെട്ടിടം 1999 ലെ കെ.എം.ബി.ആർ. വകുപ്പ് 39 പാലിക്കുന്നില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ