

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5632

24.05.2017- ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മോർച്ചറികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.വി.ടി.ബൽറാം :

ശ്രീമതി.കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചർ

(ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യനീതിയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ മോർച്ചറികൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും, പ്രവർത്തിക്കുന്നവയിൽ തന്നെ ശരിയായ ശീതികരണ സംവിധാനമില്ലെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണോ;

(എ) മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ശരിയായ ശീതികരണ സംവിധാനമുള്ള മോർച്ചറികൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) തൃശ്ശൂർ മുളക്കുഴമ്പു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയിൽ സർവ്വമില്ലാത്തതു കാരണം ഐ.സി.യുവിലെ രോഗികൾക്കിടയിൽ 12 മണിക്കൂർ ഒരു മുതദേഹം കിടന്നോടെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇല്ല

(സി) തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് (സി) മോർച്ചറിയുടെ ഫ്രീസർ കേടായതു കാരണം മുതശരീരം ചീഞ്ഞുളിഞ്ഞ സാദൃശ്യ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഈ മോർച്ചറിയുടെ ദുരവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ജനറാലിൽ ലഭിച്ച പരാതികളിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;

ഇല്ല. മോർച്ചറിയുടെ ദുരവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.പി.കെ.രാജു സമർപ്പിച്ച എച്ച്.ആർ.എം.പി. നം.872/17/റ്റി.വി.എം. നമ്പർ പരാതിയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ആയതിന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ 21.02.2017 ലെ ജി2/2122/2017/ജി.എം.സി.റ്റി കത്ത് മുഖാന്തിരം കമ്മീഷനിൽ വിശദീകരണം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മോർച്ചറികൾ ആധുനിക നിവാരണത്തിലാക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(ഡി) തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പണി നടന്നുവരുന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക സംവിധാനത്തോടുള്ള മോർച്ചറി ഏകദേശം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതാണ്. തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള 16 മോഡ്യൂലർ കോൾഡ് ചേമ്പറുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിവരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

