

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2196

16.08.2017-ൽ മറുപടികൾ

ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട് കറന്റ് പ്രവർത്തന സംവിധാനം

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ വി.പി.സജിന്ദ്രൻ ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് ശ്രീ. വി.ഡി.സതീശൻ:</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരാൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട് കറന്റ് പ്രവർത്തന സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചത്തിസ്ഗഡ്, സംസ്ഥാനത്തെയും റായിഗർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും തമിഴ് നാട്ടിലെ പുഗലൂർ വഴി 2000 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള 320 കെ.വി എച്ച്.വി.ഡി.സി ലൈൻ കേരളത്തിലെ മാടക്കത്തറയിലേക്ക് (തൃശൂർ) വലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>പ്രസ്തുത സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.</p>
(സി)	<p>ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള ധനസമാഹരണം എപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>ധനസമാഹരണം പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രസരണ ചാർജ്ജായി ഉപയോഗമനുസരിച്ച് ഇത് താരിഫ് വഴി സി. ഇ. ആർ.സി (സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ) റഗുലേഷൻ പ്രകാരം പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ വാങ്ങുന്നതാണ്.</p>
(ഡി)	<p>പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	(ഡി)	<p>ഈ പദ്ധതി 2019-20-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.</p>

Kemalilla

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ