

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 3212

21.08.2017-ലെ മറുപടിക്ക്

കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് കം ഗ്യാരേജ്

ചോദ്യം

ശ്രീ.ഹൈബി ഇറാഡൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി

(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	എറണാകുളം കെ.എസ്.ആർ. ടി.സി. സ്റ്റാൻഡിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് കം ഗ്യാരേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എം.എൽ.എ ആന്റി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും രാജകോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നുവോ?	(എ)	അനുവദിച്ചിരുന്നു.
(ബി)	ഈ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കുമോ?	(ബി)	ഏപ്രിൽ 2016-ൽ Piling ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്കൂപ്പറൽ വർക്കുകളും, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, റൂഫിംഗ്, PCC ഫ്ലോറിംഗ് എന്നിവയും പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേക ഘടന പ്രകാരം Differential settlement സംഭവിക്കുകയും ഗ്യാരേജ് ഭിത്തിയിൽ വിള്ളലുകൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 7.5m താഴ്ത്തി 13 Pile-കൾ ചെയ്ത് under priming വർക്കുകൾ നടത്തി കെട്ടിടം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കെട്ടിടം കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി extra 14 pile work നടത്തണമെന്നും കെട്ടിടത്തിന്റെ self weight കുറയ്ക്കണമെന്നുമുള്ള വിഗ്ധാഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനന്തര നടപടികൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ