

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 651

24.01.2018-ൽ മറുപടീക്ക്

മറയൂർ 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. എസ്.രാജേന്ദ്രൻ:</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>ദേവികുളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മറയൂർ 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എതുവരെയായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ദേവികുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മറയൂർ 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റി സ്ഥലം നിർപ്പാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ക്ഷേത്രം ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നില നിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഭരണാനുമതി പ്രകാരം പള്ളിവാസൽ പവർ ഹൗസിൽ നിന്നും 6 കി.മീ 66 കെ.വി ലൈൻ വലിച്ച് മൂന്നാറിൽ ടാറ്റാ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 66/33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുകയും ഈ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രണ്ടു 33 കെ.വി ഫീഡറുകൾ മൂന്നാർ-മറയൂർ റോഡിലൂടെ വലിച്ച് മറയൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്നാറിൽ 66 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p>
(സി)	<p>ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തടസ്സമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>ടാറ്റാ കമ്പനി 66 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ അനുയോജ്യമായ ലക്ഷ്യം എസ്റ്റേറ്റിൽപ്പെട്ട സ്ഥലം കൈമാറുന്നതിന് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള ചില വ്യവഹാരങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് തുടങ്ങാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	(ഡി)	<p>ബാധകമല്ല.</p>

Sennalilla

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ