

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2461

05.02.2018-ൽ മറുപടിക്ക്

കുജപ്പുരവ്, തലക്കി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ. പി.ബി. അബ്ദുൽ റസ്സാക്ക്:</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മഞ്ചേശ്വരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>(എ) & (ബി)</p>	<p>തലക്കി പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തലക്കി 100 കെ.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും തലക്കി ജംഗ്ഷൻ വരെ 300 മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ, ശ്രീ ഫേസ് ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ ഈ പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. കുജപ്പുരവ് പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 100 കെ.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ 160 കെ.വി.എ. ആയി ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>കുജപ്പുരവ്, തലക്കി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തരമായി ട്രാൻസ്ഫോർമർ അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>		

Handwritten Signature

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ