

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1735

02-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗവ. സി. കെ. ജി. മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഫയർ എൻ.ഒ.സി.

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ		ഡോ. ആർ. ബിന്ദു (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പേരമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിലെ സി. കെ. ജി. മെമ്മോറിയൽ ഗവ.കോളേജിൽ എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്;	(എ)	കോളേജിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ, ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിലവിൽ കോളേജിൽ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
(ബി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിനു ഫയർ എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്;	(ബി)	ഉണ്ട്. ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടത്തിനാവശ്യമായ സ്റ്റേയർകേസുകൾ കുറവാണ് എന്ന കാരണത്താലാണ് അഗ്നിശമന സേന പേരാമ്പ്ര സി. കെ ജി എം സർക്കാർ കോളേജിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന് ഫയർ NOC യ്ക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. ടി പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ അഗ്നിശമന സേനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ഫയർ സ്റ്റേയർ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയ KITCO യ്ക്ക് നൽകുകയും ആയത് പ്രകാരം KITCO എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി KIIFBയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിനു ഫയർ എൻ.ഒ.സി ലഭിക്കാനുള്ള തടസ്സമെന്താണെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നും വിശദീകരിക്കാമോ?	(സി)	ഉണ്ട്. ചട്ടപ്രകാരം കെട്ടിടത്തിനാവശ്യമായ സ്റ്റേയർകേസുകൾ കുറവാണ് എന്ന കാരണത്താലാണ് അഗ്നിശമന സേന പേരാമ്പ്ര സി. കെ ജി എം സർക്കാർ കോളേജിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന് ഫയർ NOC യ്ക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ നിരസിച്ചത്. ടി പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്താൻ അഗ്നിശമന സേനയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ഫയർ സ്റ്റേയർ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയ KITCO യ്ക്ക് നൽകുകയും ആയത് പ്രകാരം KITCO എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി KIIFBയുടെ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

