

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2758

13-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. യു. എ. ലത്തീഫ്		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;	(എ)	മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കാൻ അപേക്ഷ ലഭിച്ചതിന് പ്രകാരം 5,73,982/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഡിമാന്റ് നോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അടവാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	മഞ്ചേരി കിടങ്ങഴി നിറഞ്ഞ പറമ്പ് റഫത്ത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	മഞ്ചേരി കിടങ്ങഴി നിരമ്പറമ്പ് റഫത്ത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് 330 മീറ്റർ എച്ച്.ടി. എ.ബി.സി. കേബിളും പുതിയ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമറും 900 മീറ്റർ എൽ.ടി. എ.ബി.സി. കേബിളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള 19,49,476.99/- രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ദൃതി 2023-24 സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ