

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**10 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2761**

**13-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വൈദ്യുതി തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കുന്നമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൊകേരി കലാനഗർ, പുറമേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുണ്ടച്ചേരി, ആയഞ്ചേരിയിലെ കീരിയങ്ങാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>കുന്നമ്മൽ, പുറമേരി, ആയഞ്ചേരി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് താഴെ കൊടുത്ത പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരികയാണ്.</p> <p>കുന്നമ്മൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൊകേരി കലാനഗർ ഭാഗത്ത് ABC കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1 കിലോമീറ്റർ LT സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ത്രി ഫേസ് ലൈനാക്കി കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്ന 4.82 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നുവരികയാണ്.</p> <p>പുറമേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുണ്ടച്ചേരി ഭാഗത്ത് 0.5 കിലോമീറ്റർ 11 kV OH ലൈൻ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 11.17 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന്റെ തനത് പദ്ധതിയായ ദൃതി-2 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നുവരുന്നുണ്ട് .</p> <p>ആയഞ്ചേരി കീരിയങ്ങാടി പ്രദേശത്ത് മംഗലാട് കനാൽ ഭാഗത്തു 2 കിലോമീറ്റർ LT OH ലൈൻ ABC ആക്കി മാറ്റുന്ന 19.26 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ RDSS Phase-I പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ