

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2662

24-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ പുതിയ കെ. എസ്. ഇ. ബി. സബ് സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ കെ. എസ്. ഇ. ബി. സബ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശേഷി പരമാവധിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഭാവിയിലെ ഉപയോഗം നികത്താൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ സബ്സ്റ്റേഷനുകളായ 110 കെ.വി പയ്യന്നൂർ, പഴയങ്ങാടി, ഏഴിമല, ചെറുപുഴ, 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ തുടങ്ങിയവയുടെ പരമാവധി ശേഷിയുടെ 60 ശതമാനം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാവിയിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ഈ സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പരിയാരം 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി ആയി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒന്നാംഘട്ടമായ 110/11 കെ.വി ട്രാൻസ്ഫോർമറും, 110/11 കെ.വി ബേ നിർമ്മാണവും ഡിസംബർ 2024-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ