

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1937**

**29-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി**

| ചോദ്യം             |  | ഉത്തരം   |   |
|--------------------|--|--|---|
| ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ് |  | Shri. K. Krishnankutty<br>(വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി) |   |
| (എ)                | <p>അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ വളപട്ടണം 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്നതിനു നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ ;ഇല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?</p> | (എ)  | <p>അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ വളപട്ടണത്തിന് സമീപമുള്ള അഴീക്കോട് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാകുന്നത് തളിപറമ്പ്, കാഞ്ഞിരോട് എന്നീ 220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനുകൾ വഴിയാണ്. ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഈ ലൈനുകൾ ശേഷി കൂട്ടി ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരികയാണ്. അത് കൊണ്ട് 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി ആക്കാനുള്ള നടപടി പരിഗണനയിലില്ല.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ