

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3608

05-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്ന നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 33 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ പദ്ധതി വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 33 കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷൻ ആയി ഉയർത്താൻ നിലവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
(ബി)	ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂടി സ്ഥാപിച്ച് സുഗമമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?	(ബി)	33 കെ വി മുണ്ടൂർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിലവിൽ 5MVA ശേഷി ഉള്ള 3 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ശേഷിയേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ലോഡ് മാത്രമേ നിലവിൽ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതിനാൽ ഭാവിയിൽ ലോഡ് കൂടുന്ന പക്ഷം നിലവിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ