

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 644

05-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുതുക്കാട് പറപ്പുകരയിൽ 11 കെ.വി. ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ

| പോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|--------------------------------|---|--|--|
| ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ | | Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ പറപ്പുകര സെക്ഷൻ കീഴിൽ മുളങ്ങ് ഭാഗത്തെ ഊരകം ഫീഡറിലെ 210 മീറ്റർ വരുന്ന 11 കെ.വി. ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കൊറ്റിക്കൽ വീട്ടിൽ സദാനന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേരുടെ അപേക്ഷയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വെളിപ്പെടുത്തുമോ; | (എ) | പ്രസ്തുത അപേക്ഷ കെ.എസ്.ഇ.ബി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള 210 മീറ്റർ ലൈൻ ബണ്ട് റോഡിലൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ 510 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ആയതിന് 4,76,104.00 രൂപ ചിലവ് വരുന്നതുമാണ്. |
| (ബി) | ഇതിനായി വരുന്ന ചെലവിന്റെ പകുതി ഗുണഭോക്താക്കൾ വഹിക്കണം എന്നത് ഒഴിവാക്കി, ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; | (ബി) | പ്രസ്തുത അപേക്ഷ കെ.എസ്.ഇ.ബി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള 210 മീറ്റർ ലൈൻ ബണ്ട് റോഡിലൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ 510 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ആയതിന് 4,76,104.00 രൂപ ചിലവ് വരുന്നതുമാണ്. |
| (സി) | മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത അദാലത്തുകളിലെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ? | (സി) | പ്രസ്തുത അപേക്ഷ കെ.എസ്.ഇ.ബി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള 210 മീറ്റർ ലൈൻ ബണ്ട് റോഡിലൂടെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ 510 മീറ്റർ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ആയതിന് 4,76,104.00 രൂപ ചിലവ് വരുന്നതുമാണ്. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ