

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2553

12-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിലെ യു.ജി. കേബിൾ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ തടസ്സരഹിതമായി വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിന് യു.ജി. കേബിൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ തടസ്സരഹിതമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരട് DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വിതരണ ലൈനുകളും (11 KV, 440 V, 230 V) ഭൂഗർഭ കേബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള 3.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് KSEBL തയ്യാറാക്കി സബ് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇല്ലെങ്കിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ തടസ്സരഹിതമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരട് DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വിതരണ ലൈനുകളും (11 KV, 440 V, 230 V) ഭൂഗർഭ കേബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള 3.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് KSEBL തയ്യാറാക്കി സബ് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ചെലവ് എത്ര; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?	(സി)	ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ തടസ്സരഹിതമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരട് DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഒറ്റപ്പാലം പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വിതരണ ലൈനുകളും (11 KV, 440 V, 230 V) ഭൂഗർഭ കേബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള 3.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് KSEBL തയ്യാറാക്കി സബ് കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

