

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4291

28-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാറശാല മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖല തകരാറിലാകുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ അമ്പൂരി, വെള്ളൂട, കള്ളിക്കാട്, ഒറ്റശേഖരമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വൻമരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വൈദ്യുത വിതരണ ശൃംഖല തകരാറിലാകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒറ്റശേഖരമംഗലം, വെള്ളൂട, അമ്പൂരി, കള്ളിക്കാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ LT/HT ലൈനുകൾ കവചിതലൈനുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൃതി 2021 പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 5 കി.മീ LT ABC (Arial Bunched Cable) വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 8 കി.മീ. LT ABC യും 1.5 കി.മീ HT ABC യും വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. വെള്ളൂട സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രണ്ട് 11 കെ.വി ഫീഡറുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 66.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ UG/OH ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ RDSS ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ABC അഥവാ കവേർഡ് കണ്ടക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ഈ മേഖലയിൽ സാധ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭൂഗർഭ കേബിൾ വഴിയോ കവേർഡ് ലൈൻ വഴിയോ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്മേൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒറ്റശേഖരമംഗലം, വെള്ളൂട, അമ്പൂരി, കള്ളിക്കാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ LT/HT ലൈനുകൾ കവചിതലൈനുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൃതി 2021 പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 5 കി.മീ LT ABC (Arial Bunched Cable) വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 8 കി.മീ. LT ABC യും 1.5 കി.മീ HT ABC യും വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. വെള്ളൂട സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള</p>

		<p>പുതിയ രണ്ട് 11 കെ.വി ഫീഡറുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 66.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ UG/OH ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ RDSS ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ABC അഥവാ കവേർഡ് കണ്ടക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ട്.</p>
<p>(സി)</p> <p>പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ ഭൂഗർഭ കേബിൾ വഴിയോ കവേർഡ് ലൈൻ വഴിയോ വൈദ്യുത വിതരണം നടത്തുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി)</p>	<p>നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാറശ്ശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒറ്റശേഖരമംഗലം, വെള്ളൂറട, അമ്പൂരി, കള്ളിക്കാട് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ LT/HT ലൈനുകൾ കവചിതലൈനുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൃതി 2021 പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 5 കി.മീ LT ABC (Arial Bunched Cable) വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 8 കി.മീ. LT ABC യും 1.5 കി.മീ HT ABC യും വലിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. വെള്ളൂറട സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രണ്ട് 11 കെ.വി ഫീഡറുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 66.87 ലക്ഷം രൂപയുടെ UG/OH ലൈനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ RDSS ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ABC അഥവാ കവേർഡ് കണ്ടക്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ