

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4335

28-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം കണ്ടുപറമ്പ് പള്ളിയാലിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിൽ രണ്ടാം വാർഡിൽ കണ്ടുപറമ്പ് പള്ളിയാൽ ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ രണ്ടാം വാർഡിലെ കണ്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള 250 മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ, ശ്രീ ഫേസ് ലൈനാക്കി മാറ്റുന്നതിനും പുതിയ 50 മീറ്റർ 3 ഫേസ് വലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൃതി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (78,887/-രൂപ) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ രണ്ടാം വാർഡിലെ കണ്ടുപറമ്പ് ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള 250 മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ, ശ്രീ ഫേസ് ലൈനാക്കി മാറ്റുന്നതിനും പുതിയ 50 മീറ്റർ 3 ഫേസ് വലിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൃതി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (78,887/-രൂപ) പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ