

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5834**

**08-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**സൗജന്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുള്ള ദുരപരിധി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി</b>		<b>Shri. K. Krishnankutty</b> (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ബി.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ദുരപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	സൗജന്യ കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദുരപരിധി എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാലോചിതമായി പുതുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി)	1000 W വരെ കണക്ടഡ് ലോഡുള്ള ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗാർഹിക അപേക്ഷകർക്ക്, പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കണക്ഷനുകളും, 200 മീറ്റർ വരെ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള കണക്ഷനുകളും സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്നു. സൗജന്യ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദുരപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം കെ.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറ്റഡ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ