

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 129**

**27-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിലെ തീപിടുത്ത നിയന്ത്രണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ്		ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	<p>സംസ്ഥാനത്ത് ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിലെ തീപിടുത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിൽ National Building Code 2016 Vol-1 Part IV-ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള അഗ്നി രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന പക്ഷം ആയത് വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം No Objection Certificate നൽകി വരുന്നു. പ്രധാനമായും താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള അഗ്നി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hydrant and Hydrant Box (Hose &amp; Branch)</li> <li>2) Riser</li> <li>3) Fire Tank</li> <li>4) Fire Pump</li> <li>5) Sprinklers &amp; Detectors</li> <li>6) Fire Alarm and MCP (Manual Call Point)</li> <li>7) Hose Reel Hose</li> <li>8) Fire Extinguishers</li> </ol> <p>ഇത് കൂടാതെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗണം അനുസരിച്ച് NBC യിൽ പറയുന്ന മറ്റ് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ കൂടി ഉറപ്പു വരുത്താറുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>സൈലിന്റ് അടക്കമുള്ള അത്യാധുനിക</p>	(ബി)	<p>2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പ്ലാൻ</p>

	<p>ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>		<p>ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ഒരു Aerial Ladder Platform വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി വകുപ്പ് മേധാവി ലഭ്യമാക്കിയ ശുപാർശ 22.06.2022-ൽ കൂടിയ സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്. ആയതിന് ശേഷം ആഗോള ടെൻഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പർച്ചേസ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി)	<p>ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗോള ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>'ബി'-യിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ