

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യ നം. 659

28-06-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം																									
ശ്രീ. കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)																									
(എ)	തിരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതി-വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	<p>തിരൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ദൃഢിത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 123.442 കി.മീ സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ശ്രീ ഫേസ് ആക്കുന്നതിനും, പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആയുജ്ജ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.</p> <p>തിരൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വതപരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ വെങ്ങാലൂരിൽ 220 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>																								
(ബി)	പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി എന്ത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	<p>ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th align="center">ക്രമ നമ്പർ</th> <th align="center">സെക്ഷൻ</th> <th align="center">ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ എണ്ണം</th> <th align="center">പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">തിരൂർ (ഈസ്റ്റ്)</td> <td align="center">1</td> <td align="center">പുതിയ പ്രവൃത്തി</td> </tr> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">ആലത്തീയൂർ</td> <td align="center">4</td> <td align="center">3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു 1 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തി</td> </tr> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">തിരുനാവായ</td> <td align="center">3</td> <td align="center">3 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ</td> </tr> <tr> <td align="center">4</td> <td align="center">വെട്ടം</td> <td align="center">3</td> <td align="center">പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.</td> </tr> <tr> <td align="center">5</td> <td align="center">കടുങ്ങാത്തു കണ്ട</td> <td align="center">1</td> <td align="center">പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നമ്പർ	സെക്ഷൻ	ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ എണ്ണം	പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി	1	തിരൂർ (ഈസ്റ്റ്)	1	പുതിയ പ്രവൃത്തി	2	ആലത്തീയൂർ	4	3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു 1 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തി	3	തിരുനാവായ	3	3 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ	4	വെട്ടം	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	5	കടുങ്ങാത്തു കണ്ട	1	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
ക്രമ നമ്പർ	സെക്ഷൻ	ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളുടെ എണ്ണം	പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥിതി																								
1	തിരൂർ (ഈസ്റ്റ്)	1	പുതിയ പ്രവൃത്തി																								
2	ആലത്തീയൂർ	4	3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു 1 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തി																								
3	തിരുനാവായ	3	3 എണ്ണം പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ																								
4	വെട്ടം	3	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.																								
5	കടുങ്ങാത്തു കണ്ട	1	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.																								

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ