

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 694

24-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവും വൈദ്യുതി തടസ്സവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ആയഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കീരിയങ്ങാടി, പുറമേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുണ്ടച്ചെരി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനവും വൈദ്യുതി തടസ്സവും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നറിയിക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആയഞ്ചേരി സെക്ഷനിൽ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഭൂരിഭാഗവും കടന്നുപോകുന്നത് മരച്ചില്ലകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ്. പരാതി കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും വോൾട്ടേജ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പുറമേരി, ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ സമീപകാലത്തായി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>മങ്ങലാട് മിസറിയ കോളേജ് ഏരിയയിൽ 517 m എച്ച് ടി ഓവർഹെഡ് ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 kva ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചു.</p> <p>അരൂർ നടമേലിൽ 679 m എച്ച്. ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു.</p> <p>കാരയിൽ കനാൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ലോഡ് സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു.</p> <p>എളയടം കൈരളി മുതൽ പെരുമുണ്ടശ്ശേരി മസ്ജിദ് വരെ 1052 m എച്ച്. ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വലിച്ചു.</p> <p>മങ്ങലാട് അക്വഡക്ട് ഏരിയയിൽ 625 m എച്ച്. ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 kva ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചു.</p> <p>കൂടാതെ കൈരളി ഏരിയയിൽ 600 m എച്ച്. ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 kva ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ദൃതി: 2 (2022-2026) സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ