

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 696

24-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലെ കൊടിമരം ഡിവിഷനിലെ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|-------------------------------|--|--|---|
| ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ് | | ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലത്തിലുള്ള വെനിയൂരിലെ കൊടിമരം ഡിവിഷനിലെ വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ; | (എ) | ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊടിമരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) | പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ? | (ബി) | പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 'ദൃതി' പദ്ധതിയിൽ വെനിയൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കീഴിലെ കൊടിമരം ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഏരിയയിൽ സിസ്റ്റം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തിക്കായി 400 മീറ്റർ LT ABC റീകണ്ടക്റ്റിംഗ്, 400 മീറ്റർ സംഗീൾ ഫേസ് ടു ശ്രീ ഫേസ് ABC കൺവെർഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി ആകെ 6,16,529/- രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ