

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 180

05-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഈരാറ്റുപേട്ട സി.എച്ച്.സി.യിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈരാറ്റുപേട്ട സി.എച്ച്.സി.യിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഏത് ഏജൻസിയെയാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നറിയിക്കുമോ;	(എ)	ഈരാറ്റുപേട്ട സി.എച്ച്.സി.യിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
(ബി)	ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രസ്തുത ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	ഇല്ല. ഗുണ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയ സാമഗ്രികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തിവരുന്നത്.
(സി)	നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	തുടർച്ചയായ മഴ കാരണം തുരുമ്പെടുത്ത പ്ലിന്ത് ബീം റീ-ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റി പുതിയ റീ-ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ