

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 774

06-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ലൈനുകളുടെ താഴെയുള്ള മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വീടുകളിലേക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മറ്റും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുവാനുള്ള ലോ ടെൻഷൻ, ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈനുകളുടെ താഴെയുള്ള മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ശിഖരങ്ങൾ സാധാരണയായി എത്ര ഇടവേളകളിലാണ് വെട്ടിമാറ്റുന്നത്;	(എ)	മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ശിഖരങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ പ്രവൃത്തി നടത്തി വരുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക സമയക്രമം നിലവിലില്ല.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി വകുപ്പ് നേരിട്ടാണോ അതോ കരാർ നൽകിയാണോ ചെയ്തുവരുന്നത്;	(ബി)	ഈ പ്രവൃത്തി ഭാഗികമായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ഉം ബാക്കിയുള്ളവ ആനുവൽ മെയിന്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആയി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആണ് ചെയ്തു വരുന്നത്.
(സി)	സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിനു താഴെയുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ?	(സി)	കേരളം പോലെ വൃക്ഷനിബിഡമായതും, ഏകദേശം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ പ്രദേശത്ത് ലൈനുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെട്ടിമാറ്റുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ഈ പ്രവൃത്തി വ്യാപകമായ വന/വൃക്ഷ നശീകരണത്തിനും അതുവഴി ധാരാളം പരാതികൾക്കും കാരണമാകും. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥ കാരണം വർഷത്തിൽ ഉടനീളം മഴ ലഭിക്കുന്നതുമൂലം മരങ്ങളും ചെടികളും അനിയന്ത്രിതമായി വളരുന്നതിനാൽ എൽ ടി - എച്ച് ടി ലൈനുകളുടെ അരികിലുള്ളവ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തു മാത്രം പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇവയുടെ വളർച്ച നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ടച്ചിംഗ് ക്ലിയറൻസ് പ്രവൃത്തി നടത്തുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

