

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 4720

13-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ശ്രീഭൂതപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൽ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കൽ

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ശ്രീഭൂതപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൽ പുതുതായി രണ്ട് നൂറ് എച്ച്.പി. മോട്ടോർ വീതം സ്ഥാപിച്ച് ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന 17.03.2022 ലെ അപേക്ഷയിൽ (6784/VIP/M(WR)/2022) എറണാകുളം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ(എം.ഐ) നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഈ വിഷയത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (എം.ഐ.) നടത്തിയ എല്ലാ കത്തിടപാടുകളുടെയും പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ശ്രീഭൂതപുരം പ്രധാന പമ്പ് ഹൗസിൽ സ്റ്റാന്റ് ബൈ മോട്ടോർ ഉൾപ്പെടെ 160 എച്ച്.പി. യുടെ 3 മോട്ടോറുകളും, റീലിഫ്റ്റ് പമ്പ് ഹൗസിൽ സ്റ്റാന്റ് ബൈ മോട്ടോർ ഉൾപ്പെടെ 160 എച്ച്.പി. യുടെ 2 മോട്ടോറുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ടി മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി എച്ച്.ടി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രണ്ട് മോട്ടോറുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിവരം ബഹു.ആലുവ എം.എൽ.എ ശ്രീ.അൻവർ സാദത്തിനെയും, ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.കെ.സി. മാർട്ടിനെയും എറണാകുളം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തിന്റെ പകർപ്പുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ എച്ച്.ടി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് ഈ മോട്ടോറുകളെല്ലാം പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ഈ വിഷയത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ(എം.ഐ.), ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p>
(സി)	<p>ശ്രീഭൂതപുരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൽ പുതുതായി രണ്ട് നൂറ് എച്ച്.പി. മോട്ടോർ വീതം സ്ഥാപിച്ച് ജലക്ഷാമം അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>100 എച്ച്.പി. യുടെ 2 മോട്ടോറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക വഴി ശ്രീമൂലനഗരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ കടിവെള്ളക്ഷാമം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളായ ശ്രീമൂലനഗരം ടൗൺ, കിഴക്കെ ശ്രീഭൂതപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആയതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ</p>

		സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ രണ്ട് പമ്പ്‌ഹൗസുകളിലും പമ്പിങ് പൂർണ്ണതോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ജലസേചന വിഭാഗം

യശോദാദേവി.എൻ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
 ഇരിക്കോടൻ ഹിൽസ്, കോട്ടയം ജില്ല
 കോട്ടയം, കോട്ടി - 80

നം. ഇ3(ഇ4)-ന്യ / 950/2022

തീയതി : 14/08/2022

സ്വീകർത്താവിന്

ബഹു. അൻവർ സാദത്ത്

എം.എൽ.എ

ആലപ്പുഴ.

സർ

വിഷയം - ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് ഓട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

- സൂചന -
1. അങ്ങയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 17.03.2022 ന് ബഹു. മുന്തി. റോഷി അഗസ്റ്റിന് സമർപ്പിച്ച പരാതി
 2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, മൈനർ ഇറിക്കോടൻ റബ്ബർ ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴയുടെ 27/03/2022 തീയതിയിലെ എ1-135/2021(ജനറൽ) നം. കത്ത്.
 3. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് (ഇലി) സബ് ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴയുടെ 26/04/2022 തീയതിയിലെ (IEE/AEE/18-19 നം. കത്ത്).

O/c

18/8/22

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് അഡവയുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ കാര്യാലയത്തിൽ കീഴിലുള്ള എം. ഐ. സെക്ഷൻ, കാലഭിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ശ്രീമൂലനഗരം ഫിലിറ്റ് ഇറിക്കോടൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 160 എച്ച്. പി. യുടെ മൂന്ന് ഓട്ടോകൾ ഉള്ളത്. അവയിൽ 160 എച്ച്. പി. യുടെ ഒരണ്ണം ആണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരാതികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം രണ്ട് 160 എച്ച്. പി. ഓട്ടോകൾ ഒരു സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ടി സ്പ്ലിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എച്ച് ടി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രണ്ട് ഓട്ടോകൾ ഒരു സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരം അങ്ങയെ അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

(Handwritten Signature)

Sectus of/nu

ഫോൺ നം: 0484 2970255

ഇമെയിൽ:em.sandhan@gmail.com

ജലസേചന വിഭാഗം

യശോദാദേവി.എസ്
 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം
 ഖൈരത്ത് ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എറണാകുളം
 ജില്ലാ ഓഫീസ്, തിരുവല്ല

നം. ഇ4(ഇ9)-ptn / 950/2022

തീയതി : 14/01/2022

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീ. കെ.സി ഓർട്ടീൻ
 പ്രസിഡന്റ്
 ശ്രീജലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

സർ

വിഷയം - ശ്രീജലനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് ഭോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

- സൂചന -
1. താങ്കളുടെ 16.03.2022 ലെ ബഹു. മന്ത്രി, റോഷി അഗസ്റ്റിന് സമർപ്പിച്ച പരാതി
 2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഖൈരത്ത് ഇറിഗേഷൻ സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവയുടെ 27/08/2022 തീയതിയിലെ എ1-136/2021(ജോ.രത്ത്) നം. കത്ത്.
 3. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിംഗ് (ഇറി) സബ് ഡിവിഷൻ, ആലുവയുടെ 08/04/2022 തീയതിയിലെ (ILE/AEE/18-19 നം. കത്ത്).

o/c

21/1/22

ഭേദം വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ പരാതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യാലയത്തിൽ കീഴിലുള്ള എം. ഐ. സെക്ഷൻ, കാലടിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ശ്രീജലനഗരം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിൽ സിവിൽ എച്ച്. പി. യുടെ മൂന്ന് ഭോട്ടോറുകളാണ് ഉള്ളത്. അവയിൽ 160 എച്ച്. പി. യുടെ ഒരേണ്ണം ആണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം രണ്ട് 100 എച്ച്. പി. ഭോട്ടോറുകൾ ഒരു സമയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ടി സ്കീമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ എച്ച് ടി ഭാൻഡ്ലൈനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് രണ്ട് ഭോട്ടോറുകൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ശ്രീജലനഗരം പഞ്ചായത്തിലെ ജലസേചനം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന വിവരം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

(Handwritten Signature)
 Section Officer

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ