

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6216

17-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തൊടുപുഴ മണ്ഡലത്തിൽ 220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>തൊടുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 220 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>തൊടുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു 220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ട്. 220/110 കെ.വി.യുടെ രണ്ട് 100 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും 110/33 കെ.വി.യുടെ രണ്ട് 16 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളും ഉൾപ്പെടെ 81 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.</p> <p>കോലാനി, മുതലക്കോടം, വെങ്ങല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള പവർ ഇവാകാഷൻ വേണ്ടി 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>220 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സാങ്കേതിക സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ