

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4358

18-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ വൈദ്യുതിലൈൻ കേബിൾ വഴിയാക്കുന്ന പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിലവിലുള്ള സിംഗിൾ ഫേസ്, ട്രീഫേസ് വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഒറ്റലൈനായി കേബിൾ വഴിയാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കേബിൾ വലിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളായ 68.58 കി.മീ. ലോ ടെൻഷൻ ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് കേബിൾ (എൽ.റ്റി. എ.ബി.സി.) വലിയുന്ന പ്രവൃത്തി, 1.42 കി.മീ. ഹൈ ടെൻഷൻ ഏരിയൽ ബഞ്ചഡ് കേബിൾ (എച്ച്.റ്റി. എ.ബി.സി.) വലിയുന്ന പ്രവൃത്തി, 5 കി.മീ. ഹൈ ടെൻഷൻ ഭൂഗർഭ (എച്ച്.റ്റി. യു.ജി.) കേബിൾ വലിയുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു.
(ബി)	ഇനിയും എത്രമാത്രം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	16.8 കി.മീ. എൽ.റ്റി. എ.ബി.സി. വലിയുന്ന പ്രവൃത്തി, 6.6 കി.മീ എച്ച്.റ്റി. എ.ബി.സി. വലിയുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ