

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4404**

**18-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷൻ**

| ചോദ്യം                              |                                                                                                                                                                                                           | ഉത്തരം                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുകൽ</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി<br/>(വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| (എ)                                 | പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്ത് ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ? | (എ)                                                           | പൂഞ്ഞാർ മണ്ഡലത്തിലെ കണമല പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് പരിഹാരമായി ഒരു യൂണിറ്റൈസ്ഡ് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ (4 MVA, 33/11 KV RMU USS) നിർമ്മാണം ആർ.ഡി.എസ്.എസ്. പദ്ധതിയിൽ (RDSS-Additional proposal) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ