

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4416

18-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതിയിലെ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതിക്ക് ഇനി മുതൽ ബാറ്ററി നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പി. എം. സൂര്യ ഘർ പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതിയിൽ ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി അതോറിറ്റി (Central Electricity Authority) പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ്ഗരേഖ പ്രകാരം, സോളാർ പ്ലാന്റുകളിൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുടെ 10% (കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ) വൈദ്യുതി സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2030 ഓടെ 14 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സംഭരണ ശേഷി കൈവരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
(ബി)	എങ്കിൽ പ്രസ്തുത തീരുമാനം പദ്ധതിയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	ഇപ്പോൾ പി. എം. സൂര്യ ഘർ പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതിയിൽ ലഭ്യമായ പരമാവധി സബ്സിഡി 78,000/- രൂപയാണ്. ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടുത്തി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ചെലവിൽ 40-50 ശതമാനം വരെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകാം. ആയതിനാൽ മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചുകിട്ടാൻ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമായേക്കാം.
(സി)	ബാറ്ററി നിർബന്ധമാക്കുന്നതുമൂലം പദ്ധതിയുടെ ചെലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമായി സബ്സിഡി തുകയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമോ; വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	നിലവിൽ ബാറ്ററി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ല. ബാറ്ററി നിർബന്ധമാക്കിയാൽ പദ്ധതിയുടെ ചെലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിന് ആനുപാതികമായി സബ്സിഡി തുക നിലവിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ബാറ്ററി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും സബ്സിഡി അനുവദിക്കണമെന്ന് കെ. എസ്. ഇ. ബി. എൽ. 24.10.2024-ന് കേന്ദ്ര നവ പുനരുപയോഗ മന്ത്രാലയത്തോട് (MNRE) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

