

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5944

25-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചെല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
പ്രൊഫ. ആബിദ് ഫസൈൻ തങ്ങൾ		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കോട്ടയ്ക്കൽ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെല്ലൂർ പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ കുറ്റിപ്പുറം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1. അതികുളം പ്രദേശത്ത് പുതുതായി എബിസി കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് 1.5 കിലോമീറ്റർ എച്ച് ടി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. 2. കുറ്റിപ്പുറം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ കീഴിൽ 2.9 കിലോമീറ്റർ എൽടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ എബിസി (ABC) ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി. 3. ചേലക്കാട് പ്രദേശത്ത് 1.86 കിലോമീറ്റർ എൽ ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ എബിസി (ABC) ലൈൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തി. 4. ചേലക്കാട് പുതിയ 100 kVA ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. 5. മിച്ചഭൂമി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിൽ 1 കിലോമീറ്റർ എൽ.ടി ലൈനുകൾ കൺവെർഷൻ ചെയ്ത് റ്റി ഫേസ് ലൈനുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തി.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മൂടാൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് കേന്ദ്രമാക്കി 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കൽ, പഴയ റ്റി ഫേസ് ലൈനുകൾ മാറ്റി പുതിയ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മൂടാൽ ബൈ പാസ് റോഡ് കേന്ദ്രമായി 100 KVA ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കൽ, പഴയ 3 ഫേസ് ലൈൻ മാറ്റി പുതിയ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1. 100kVA ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്.

		2. മിച്ചഭൂമി ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ കീഴിൽ 1 കിലോമീറ്റർ എൽ ടി ലൈനുകൾ കൺവെർഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്. 3. എം എം സ്കൂൾ, മർക്കാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2.4 കിലോമീറ്റർ എൽ ടി ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻ മാറ്റി എബിസി ലൈൻ ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ