

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2138

10.10.2011 - ൽ മറുപടിക്ക്

നെയാറ്റിൻകര കരിച്ചൽ പമ്പ് ഹൗസ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് പദ്ധതി


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീമതി ജമീലാ പ്രകാശം

ശ്രീ. പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നെയാറ്റിൻകര ഡിവിഷനിൽ പ്പെട്ട കരിച്ചൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുൻകൈയെടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(എ) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നെയാറ്റിൻകര ഡിവിഷൻപ്പെട്ട കരിച്ചൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) എങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) ഫെബ്രുവരി 2011.</p> |
| <p>(സി) പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(സി) പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.</p> |
| <p>(ഡി) ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(ഡി) പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേയ്ക്കുള്ള കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ സപ്ലൈ തരുന്നതിലുള്ള കാലതാമസം കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.</p> |
| <p>(ഇ) പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി കരിച്ചൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും എന്ത് നടപടിയാണ് കൈക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; ആയത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p> | <p>(ഇ) കെ.എസ്.ഇ.ബി യുടെ പവർസപ്ലൈ കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ വൈദ്യുതി ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തി വരുന്നു. സപ്ലൈ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ