

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 891

12.12.2012 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാരുവട്ടം ഗ്രീഡിഷ് കെം – റഹലേറ്ററിലെ ചോർച്ച

ചോദ്യം : ശ്രീ. എം. ഉമൻ

ഉത്തരം : ശ്രീ.പി.ജെ.ജ്യോതിഷ്
ജലവിവോ വകുപ്പ് മന്ത്രി

- (എ) ചാരുവട്ടം ഗ്രീഡിഷ് കെം – റഹലേറ്ററിലെ ഏ) ചോർച്ചയും പിയറിലെ വിളക്കും സർക്കാരിൽന്നേ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) ജലചോർച്ച മൂലം ഉപ്പവൈഴ്വം കയറി തുടർന്നി നാശിക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (സി) പ്രസ്തുത പാളിച്ചയ്ക്കും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണീകരിക്കുകയും കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;
- (ഡി) എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ?
- } സി & ഡി)
- ഉണ്ട്. പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിൽ റഹലേറ്ററിൽന്നേ ജലസംഭരണി നിറച്ച് ചോർച്ചകളും മറ്റൊക്കെയും പിയറിലെ വിളക്കും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിയറിന് ധാരാത്തോടു വിധ വിളക്കും സംവിച്ചിട്ടില്ല. പിയറിൽന്നേ മുകൾക്കാഗത്ത് റഹലേറ്ററിൽന്നേ സ്കുൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രീഡിഷ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസും പൂഞ്ഞ റിംഗിനാം ചെറിയ പൊട്ടൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്.
- ജലചോർച്ചമുലം ഉപ്പവൈഴ്വം കയറിയിട്ടില്ല. ചോർച്ച ഉടനേതനെ പരിഹരിച്ച് ജലസംഭരണം വിണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ചോർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണീകരിക്കുകയും കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല. പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത തീനാലും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലസംഭരണം നടത്തി ചോർച്ചകൾ പരിഹരിക്കുണ്ടോ സമയമായതിനാലും, കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യമില്ല.
- ഇത്തരം വലിയ ജലസംഭരണികളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലസംഭരണം പലതവണ നടത്തി ചോർച്ചകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കണക്കും കയ്യും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരമായി ജലസംഭരണം നടത്താൻ സാധ്യിക്കുകയുള്ളൂ.

സെക്രട്ടേറിയറ്റർ