

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.5507    04.07.2013-ൽ മറുപടിക്ക്  
വടുതല പബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം  
ശ്രീ.എസ്.ശർമ്മ

മറുപടി  
ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിനായുള്ള റെയിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ വൈപ്പിൻ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ക്കായുള്ള ഹഡ് കോയുടെ വടുതല പബ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പ് തകരാനായ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

(ബി) പ്രസ്തുത പൈപ്പ് ലൈനിൽ താൽക്കാലിക പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയപ്പോൾ പൈപ്പിന്റെ വ്യാസത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ട്

(സി) എങ്കിൽ എത്രയെന്നും ഈ പൈപ്പിന് പരമാവധി എത്ര മില്യൺ ലിറ്റർ വെള്ളം വഹിക്കാനാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) 800 എം.എം. MS പൈപ്പിനു പകരം 400 എം.എം. പി.വി.സി പൈപ്പാണ് താൽക്കാലിക പുനരുദ്ധാരണം നടത്തിയപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ 10 എം.എൽ.ഡി വഹിക്കേണ്ട പൈപ്പിനു പകരം പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ 4-5 mld മുതൽ 6 mld വരെ ശുദ്ധജലം വിതരണം നടത്താനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ