

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിനാലാം സമ്മേളനം**

ലക്ഷ്യ ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 2665

12.02.2019-ലെ മറുപടി

**കൂളിമാട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ. പി.ടി.എ.റഹീം**

**മറുപടി**

**കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി**  
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- എ) കൂളിമാട് പ്ലാന്റിന്റെ മൊത്തം ശേഷി എത്രയാണ് ;
- ബി) ജീക്ക പദ്ധതി വന്നശേഷം എത്ര ബി) 54 MLD ശേഷിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ;
- സി) അവശേഷിക്കുന്ന ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ;
- ഡി) ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കിണർ ചെരിഞ്ഞത് മൂലം ഉപയോഗ ശൂന്യമായ എൻ.സി.പി.സി. കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മോട്ടോർ വെച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

- എ) 72 MLD
- ബി) 54 MLD
- സി) മൂക്കം, കൊടുവള്ളി എന്നീ നഗരസഭകളും സമീപ ഏഴ് പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 10 mld വെള്ളം മൂക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിനും വേണ്ടി മേൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . കൂടാതെ കോഴിക്കോട് NIT യിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി, MVR കാൻസർ സെന്ററിലേക്കുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതി എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി 2½ MLD വെള്ളം കൂളിമാട് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു .
- ഡി) ഉണ്ട് . പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലേക്ക് ബൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ച് കൂളിമാട് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു .

പ്രവർത്തി	തുക (ലക്ഷം)
50,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള സമ്പ് നിർമ്മാണം	10
പമ്പ് ഹൗസ് നിർമ്മാണം	4
2400 മീറ്റർ 160mm pvc പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ	35
പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ-	16
വൈദ്യുതികരണ പ്രവൃത്തികൾ	5
ബൾക്ക് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	1
റോഡ് പുനഃഊർദ്ധ്വീകരണം	14
<b>ആകെ</b>	<b>85</b>

ഇ) പുതുതായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ?

ഇ) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല . രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് .

*Renuka Sankar*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ