

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്ര ചിന്മിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 695

29.05.2019-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

പള്ളത്തരി മേഖലയിലെ വൈദ്യത്തി പ്രതിസന്ധി

<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ എം. സ്വരാജ്	<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മൻസി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) തൃപ്പണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ പള്ളത്തരി മേഖലയിൽ തുകാക്കമായ വൈദ്യത്തി പ്രതിസന്ധി ഉള്ള കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടിരുന്നോ; എക്കിൽ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(എ) വൈദ്യത്തി തടസ്സങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പറിൽ അവസാനവാരഫുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റം മഴയും മുലവും, പള്ളത്തരിയുടെ ഭ്രിഡാഗം പ്രദേശങ്ങളിലേയും വൈദ്യത്തി എത്തിക്കന അന്തരം 110 കെ.വി. സബ് സ്കോഷനിലെ അറുകുറ പണികൾ കാരണവും, അവിടത്തെ ടാൻഡ്രോസ്റ്റുമർ കേടായതിനെ തുടർന്നാണെങ്കിൽ അനബന്ധം ജോലികളുടെ ഭാഗമായും, ഇടക്കൊച്ചി പ്രദേശത്തെ 11 കെ.വി ലൈനിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മുലവും വൈദ്യത്തി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
(ബി) പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ നിലവിൽ എത്ര ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാമോ; ഇവിടെയുള്ള സെക്ഷൻ രണ്ടായി വിജേജിക്കന തിരഞ്ഞെടു നടപടികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ; പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള തടസ്സമെന്തെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി) നിലവിൽ പള്ളത്തരി സെക്ഷൻ കീഴിൽ 29.131 ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആപീകരണത്തിനായുള്ള ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബോർഡ് ചിലവിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനെതക്കന് 10 സെൻ്റ് ഭൂമി സാജസ്യമായി ലഭിക്കകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാടകരഹിത കെട്ടിടം ലഭിക്കകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ പള്ളത്തരി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വിജേച്ച് ഇടക്കൊച്ചിയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ 03.05.2019-ൽ എം.എൽ.എ മാത്രം അഭ്യുക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സാജസ്യമായി കച്ചേരിപ്പെട്ടിരിലെ മാർക്കറ്റിന് സമീപം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കെട്ടിടം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നാവെകിലും തുടർന്ന് നടപടികൾ കോർപ്പറേഷൻ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇനിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

(സി)	ഈ മേഖലയിലെ വൈദ്യത്തി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തെല്ലാ മാണസന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി) & (ഡി)	ഈ മേഖലയിലെ വൈദ്യത്തി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിയിൽ 16 ഭാൻസ്റ്റൂർമറുകൾ കുപ്പാസ്റ്റി തുടക്കയും 4 എണ്ണം പുതതായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 ഭാൻസ്റ്റൂർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ദൃതി -2021 പദ്ധതിയിൽ തുടക്കത്തെ ഭാൻസ്റ്റൂർമറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എ.പി.ഡി.എസ്, ദൃതി എന്നീ പദ്ധതി കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 കിലോമീറ്റർ കേടായ കണക്കുറകൾ മാറ്റുക, 20 കിലോമീറ്റർ എ.ബി.കേബിളുകൾ വലിക്കുക, 6 ആർ. എം. ഐ. സ്ഥാപിക്കുക, ലൈനിലെ അറുക്കറുപണികൾ ചെയ്യുക എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ആവശ്യമായ പുതിയ ഭാൻസ്റ്റൂർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ?		


 സെക്രട്ടറി
 ഓഫീസർ