

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ:2759

17.06.2019-ലെ മറുപടി

**വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ**

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>	
ശ്രീ.ഡി.കെ. മുരളി		കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	വാമനപുരം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റനയിലെ വാട്ടർഅതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൗസ് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം മൂലം യഥാസമയം പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ലായെന്നുള്ള വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ഉണ്ട്
(ബി)	എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി പ്രത്യേകമായി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയത് 2019-20 സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 9.78 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ അംഗീകരിച്ച് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**