

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
 ചോദ്യം നമ്പർ: 2768

17.06.2019-ലെ മറുപടി

ഓച്ചിറ കടിവെള്ള പദ്ധതി

| <u>ചോദ്യം</u> | <u>മറുപടി</u> |
|--|---|
| ശ്രീ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ | കെ.കൃഷ്ണൻ കെട്ടി (ജലവിഭാഗ വകുപ്പുമന്ത്രി) |
| (എ) ഓച്ചിറ കടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കരനാഗപുള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിൽ കടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; | (എ) ഓച്ചിറ കടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കരനാഗപുള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ആലപ്പാട്, കൂപ്പന, ഓച്ചിറ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. |
| (ബി) ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പല സമലത്തും വാട്ടർ ഹോഴ്സ് കരവായതിനാൽ ആവശ്യമായ കടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ലായെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; | (ബി) ഉണ്ട്. |
| (സി) ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വടക്കൻമേഖലയിൽ ആവശ്യത്തിന് കടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ലായെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഈത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദീകരിക്കുമോ? | ഉണ്ട്; പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളായ 1, 2, 3 വാർഡുകളിൽ ഓച്ചിറ കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ വിതരണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് നിന്നും ആവശ്യാനംസരണം ജലം ലഭ്യമല്ല. പ്രധിം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഓച്ചിറ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശാലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പെപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് നേരിട്ട് കടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഫിഷറിസ് വകുപ്പിന്റെ ധനം സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുവാൻ 29.05.2019-ൽ തുടിയ അവലോകന യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയാറാക്കി വരുന്നു. |


 സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ