

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.3948

21.06.2019-ൽ മറ്റപടിക്ക്

അകമാലി മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കഷാമം

ചോദ്യം

ശ്രീ. റോജീ എം. ജോൺ

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം.എം. മണി

(വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) അകമാലി നിയോജക മണ്ഡല (എ) അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അകമാലി ടാണിൽ വോൾട്ടേജ് ക്രമീളതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ പരിശോധന നടത്തുകയും താൽക്കാലിക പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ തൃഥ മേസ് ലൈൻ വലിക്കുകയും കൂപ്പാസിറ്റി തുടർന്ന് ടാൻസ് ഹോർമർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വോൾട്ടേജ് കഷാമം പുതിയ ടാൻസ് ഹോർമർ സ്ഥാപിച്ചു ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ടാൻസ് ഹോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ ഉടൻ തന്നെ പുതിയ ടാൻസ് ഹോർമർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
- (ബി) പ്രളയത്തിനാശേഷം പ്രസ്തുത (ബി) അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പ്രളയ തത്തിന് ശേഷം താഴെ പറയുന്ന 17 ടാൻസ്പ്രോർമറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അകമാലി സെക്ഷൻ	2 എണ്ണം (പവിച്ചപ്പോങ്ങ്, കരയാപറമ്പ്-100 KVA ടാൻസ്പ്രോർമറുകൾ )
കാലടി സെക്ഷൻ	1 എണ്ണം (പിരാത്രു- 250 KVA ടാൻസ് ഹോർമർ )
മലയാറ്റർ സെക്ഷൻ	1 എണ്ണം (പറക്കാട് -100KVA ടാൻസ് ഹോർമർ)
മരത്തപ്പ് സെക്ഷൻ	13 എണ്ണം- (വള്ളിത്തോട്, പള്ളിക്കുന്ന്, ലക്കി കുഷർ, സൂരി ഗാനേറ്റ് മരിയ കുഷർ, ലൈല റബ്ബേഴ് സ്- 100KVA

ടാൻസ്പോർമ്മറ്റേറ്റർ
അക്ഷയ, കരിങ്ങാലിക്കാട്,
മേരിഗിൽ, കല്യാൺ റേസ്,
A1 റബ്രൽ
മെക്കിൾ & മെക്കിൾ -
160KVA ടാൻസ്പോർമ്മറ്റേറ്റർ,
കഴിയംപാടം - 250KVA
ടാൻസ് ഫോർമർ)


(സി) ഈ മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യത്തി (സി) അകമാലി ഉപദോക്താക്ലൗട് എണ്ണം സെക്ഷൻ തിരിച്ച് ലഭ്യമാക്കാമോ;

നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഉപദോക്താക്ലൗട് എണ്ണം സെക്ഷൻ തിരിച്ച് താഴെപ്പറയും പ്രകാരമാണ് .

അകമാലി സെക്ഷൻ - 17,694
കൃക്ക് സെക്ഷൻ - 10,378
മുക്കന്തുർ സെക്ഷൻ - 8,103
പാരക്കവ് സെക്ഷൻ - 7,714
കാലടി സെക്ഷൻ - 15,487
മലയാറ്റുർ സെക്ഷൻ - 8,783
മഞ്ഞപ്പുര സെക്ഷൻ - 10,701
തൃപ്പൂർ സെക്ഷൻ - 7,823

(ഡി) മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യത്തി ഉപ (ഡി) നിലവിൽ അകമാലി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ ഉപദോക്താക്ലൗട് എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് കാണുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അധികമായി മാനവശ്രീ ആവശ്യമായി വരുമ്പെടുത്തിയാണ് പുതുതായി തന്ത്രികകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാലും പുതുതായി തന്ത്രികകൾ ഉള്ളായാണ്. അതോടൊപ്പം ഉപദോക്താക്ലൗട് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നണം.

നിലവിൽ അകമാലി മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ ഉപദോക്താക്ലൗട് എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർദ്ധനവ് കാണുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അധികമായി മാനവശ്രീ ആവശ്യമായി വരുമ്പെടുത്തിയാണ് പുതുതായി തന്ത്രികകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാലും പുതുതായി തന്ത്രികകൾ ഉള്ളായാണ്. അതോടൊപ്പം ഉപദോക്താക്ലൗട് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നണം.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ