

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ. 391

14.11.2019 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മിന്നൽ സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ
പ്രൊഫ. ആബീദ് ഹസൈൻ തങ്ങൾ
ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം
ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള

മറുപടി

ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ
ബഹു. റവന്യൂവും ഭവനനിർമ്മാണവും
വകുപ്പു മന്ത്രി

(എ) മിന്നൽ സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) വീടുകളുടെ മുകളിൽ ലോഹത്തകിടുകൾ വിരിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;

(സി) കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ വിരിക്കുന്ന ലോഹത്തകിടുകളെ മിന്നൽരക്ഷാ കവചങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ) മിന്നൽ സുരക്ഷാ കവചങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ബി) ലോഹ തകിട് വിരിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

(സി) കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ വിരിക്കുന്ന ലോഹത്തകിടുകൾ എർത്ത് ചെയ്യുന്നതുവഴി മിന്നൽ രക്ഷാ കവചങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ