


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 220

28.10.2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണ്ണുതല പ്രസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജീവനക്കാർ

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>	
ശ്രീ.എം. വിൻസെന്റ്		പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	മണ്ണുതല സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ ഹൈടെൻഷൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈദ്യുതീകരണ സംവിധാനമാണോ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	അതെ.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്റ്റിലുള്ള പ്രകാരം സുരക്ഷാ സംബന്ധമായ യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി) ഉം (സി) ഉം	"Central Electricity Authority (Measures relating Safety and Electricity Supply) Regulation 2010-ൽ Regulation (3) പ്രകാരമാണ് ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജീവനക്കാരുടെ യോഗ്യതകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. Regulation (3)-ൽ Sub (3) (1)-ൽ മേൽ ജീവനക്കാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിംഗ് ബോർഡ് നൽകുന്ന കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പെർമിറ്റോ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന ശിപാർശയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അച്ചടി വകുപ്പിലെ നിലവിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരാണ്.
(സി)	ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ജീവനക്കാരെ മണ്ണുതല പ്രസ്സിൽ നിയമിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയിക്കാമോ?		



സെക്യറൻ ഓഫീസർ